



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11, тел./факс 8 (49627) 24-230
e-mail: region_ruza@mail.ru, info@ruzaregion.ru, www.ruzaregion.ru
ИНН 5075003287, КПП 507501001, ОГРН 1025007589199, ОКПО 05373941

от 18.04.2023 № 145-01Исх-3748

на № _____ от _____

Председателю Контрольно-
счетной палаты Рузского
городского округа
Московской области
Л.М. Буровой

Уважаемая Лариса Михайловна!

Администрация Рузского городского округа в ответ на Ваше письмо 145-01Вх-4807 от 15.03.2023, учитывая указанные в письме нарушения (Представление от 08.02.2023г. № 145КСП-Исх-17), сообщает, 12.05.2021 г. между Администрацией Рузского городского округа Московской области («Заказчик») и ООО "Светосервис - Подмосковье" («Подрядчик») был заключен Муниципальный контракт № 01482000054210001480003 на выполнение работ по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (далее - Контракт).

Согласно Приложению №5 к Контракту «Техническое задание» на Подрядчике лежит ответственность за светотехнические параметры освещенности, которые должны соответствовать нормируемым значениям, предусмотренных СП СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержденному Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 777/пр, ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы». Подрядчик после установки светового оборудования и монтажа системы управления и учета за свой счет обеспечивает измерения аккредитованной лабораторией светотехнических параметров всех участков по всей протяженности на соответствие требованиям ГОСТ 55839-2013.

На основании вышеизложенного, Подрядчик силами аккредитованной лаборатории (ООО Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт им. С.И. Вавилова) произвел повторное измерение светотехнических характеристик установки наружного освещения по адресу: г. Руза, 1-й Южный.

Согласно заключения № МЛ-2 от 17.03.2023 г. по результатам измерений светотехнических характеристик установок наружного освещения, объект измерений по адресу: Московская область, Рузский г.о., 1-й Южный проезд, соответствует требованиям СП 52.13330.2016 и ГОСТ Р 55706-2013 в части измеренных параметров.

Приложения:


- Протокол измерений светотехнических характеристик установки наружного освещения № МЛ-4Е/23 от 17.03.2023 г.

- Заключение № МЛ-2 от 17.03.2023 г. по результатам измерений светотехнических характеристик установки наружного освещения.

С уважением,

Заместитель Главы Администрации

С.В. Кобелев



Соколов Алексей Анатольевич
Нач. Управления дорожной
деятельности и благоустройства
8(49627)20-029; blagoustroystvo.rgo@gmail.com